



**CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ, a.s.**  
pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky

- Autorizovaná osoba 212
- Notifikovaná osoba 1390
- Certifikační orgán č. 3048
- Akreditované zkušební laboratoře č. 1007.1, 1007.2

**DEC-PLAST, spol. s.r.o.**  
Místecká 1111, 742 58 PŘÍBOR

IČ: 61943592

### ROZHODNUTÍ č. 1/0514/08/Z

o potvrzení o provedených zkouškách v rámci ověření shody plastová okna a balkónové dveře, systém BRÜGMANN AD podle NV č. 190/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a harmonizované normy ČSN EN 14351-1.

Na základě provedených výpočtu hodnoty  $U_w$  uvedených v protokolu č. V-158/09 vydaném CSI a.s. Praha, pracoviště Zlín dne 13.05.2009 podle ČSN EN ISO 10077-1 a hodnoty  $R_w$  v protokolu č. V-157/09 vydaném CSI a.s. Praha, pracoviště Zlín dne 13.05.2009 podle ČSN EN 14351-1 potvrzuje Notifikovaná osoba 1390, že na **Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 1390-CPD-0514-08/Z** se vztahují i tyto vypočítané hodnoty viz tabulka:

Varianta	Zasklení	Rámy	Výsledek
Jednokřídlové okno (1200 x 1500)mm	$U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	$U_f = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	$U_w = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Jednokřídlové okno (1200 x 1500)mm	4mm/16mm/4mm	dvoustupňové těsnění, průvzdušnost Tř. 4	$R_w = 32 (-1; -5) \text{ dB}$

Tyto hodnoty lze uvádět do příslušných dokumentů (ES prohlášení o shodě, označení CE) s odkazem na typ použitého izolačního skla.

*Toto rozhodnutí se vydává na základě níže uvedených podkladů:*

- Protokol č. V-165/09 o výpočtu  $U_w$  vydaném CSI a.s. Praha, pracoviště Zlín dne 13.05.2009
- Protokol č. V-157/09 o výpočtu  $R_w$  vydaném CSI a.s. Praha, pracoviště Zlín dne 13.05.2009
- Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 1390-CPD-0514-08/Z vydaný dne 01.09.2008.

*Toto ROZHODNUTÍ je vydáno ve dvou vyhotoveních:*

Jedno je uloženo v archivu NO ve složce č. 1390-CPD-0514-08/Z spolu s citovanými podklady. Druhé bylo předáno bez podkladů.



Ve Zlíně 14.05.2009  
Vyhotovil: Miroslav Kořístka

Ing. Petr Kučera, CSc.  
vedoucí NO 1390