



IKATES s.r.o.

Tolstého 186, 415 03 Teplice, Česká republika
IČO : 25032836

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

VYDÁVÁ

CERTIFIKÁT SHODY

Evidenční číslo : CN-10/2007

ŽADATELI :

Glaverbel Czech a.s., člen skupiny Glaverbel
Sklářská 450, 416 74 Teplice
IČO : 14 86 45 76

NA VÝROBEK
(identifikace) :

Izolační sklo
Float 4 mm / 16 mm, argon / Planibel Top N + 4 mm (#3)
koncentrace argonu : 90 % (+10% / -5%)

VÝROBCE :

Glaverbel Batiglav s.r.o., člen skupiny Glaverbel
Glaverbel Fenestra a.s., člen skupiny Glaverbel
- provozovna Nesovice, provozovna Brno

Glaverbel Glavec a.s., člen skupiny Glaverbel

Glaverbel Glavcentrum s.r.o., člen skupiny Glaverbel

Glaverbel Glavol s.r.o., člen skupiny Glaverbel

Glaverbel Liberglav s.r.o., člen skupiny Glaverbel

Glaverbel Stod s.r.o., člen skupiny Glaverbel

- provozovna Sokoglav

Glaverbel Glavostav a.s., člen skupiny Glaverbel

ZÁVĚR / KLASIFIKACE :

Součinitel prostupu tepla výše uvedeného izolačního skla, stanovený podle ČSN EN 673 :

$$U = 1,1 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$$

Certifikát byl vydán na základě protokolu o zkoušce č. A-47/2007 akreditované zkušební laboratoře č. 1139 IKATES, s. r. o. Teplice.

Pravidla pro používání certifikátu jsou uvedena na druhé straně certifikátu.

Datum vydání : 26.02.2007

Datum platnosti: 26.02.2010



.....
Ing. Lubomír Hnilička
vedoucí certifikačního orgánu